

**Urakka: Pölynpoistolaitteisto asennettuna**

**Lisäkirje 1.**

Tarjouspyynnössä on kerrottu alaotsikon Tarkennukset urakan sisältöön, että mitoitusilmamäärä on min. 4,3 m<sup>3</sup>/h.

**Korjataan seuraavasti:**

**- mitoitusilmamäärä min. on 4300 m<sup>3</sup>/h**

---

Kimmo Hälinen