

Hankinnan kohde	Rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen
Aika	04.07.2024 klo. 08:00
Paikka	Teams
Läsnä	Jari Röksä, Granlund Oy Eero Talja, Suonenjoen kaupunki
Tarjoukset pyydetty:	Hankintailmoitus nro. 2024–147511 julkaistiin HILMA:ssa 30.5.2024 klo 12:22, jonka jälkeen julkaistu korjausversio 24.6.2024 klo 15:21 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana.
Tarjousaika päättyi:	Tarjoukset pyydettiin jättämään SokoPro - järjestelmän kautta 03.07.2024 klo 14:00 mennessä.

Määräaikaan saadut tarjoukset

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Fidelix Oy | 27.06.2024 klo 11:26 |
| - Ouman Oy | 02.07.2024 klo 12:11 |
| - Schneider Electric Finland Oy | 03.07.2024 klo 06:08 |
| - Are Oy | 03.07.2024 klo 12:44 |

Urakoitsijan vaatimukset ja niiden täyttyminen

1) Urakkaohjelma kohta 16.1 Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset

- Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat täyttävät em. kohdan vaatimukset

2) Työselitys kohta 2.5

- Kaikki tarjouksen jättäneet urakoitsijat ovat toimittanut järjestelmäkuvauksen. Tarjotut järjestelmät vastaavat tekniseltä toteutukselta vaatimuksia.

3) Työselitys (24.6.2024)

- Are Oy, Fidelix Oy ja Schneider Electric Finland Oy eivät esittäneet tarjouksissaan mitään poikkeuksia vaatimuksista
- Ouman Oy on esittänyt tarjouksen mukana toimitetussa dokumentissa poikkeuksen (Työselitys (24.6.2024) kohta 2.5.1) vaatimukseen (Tarjouksen liitteet_Liite 1 - Valvomo.pdf). Poikkeus koskee Ouman automaatiojärjestelmän liitämistä olemassa oleviin valvomoihin. Ouman Oy ilmoittaa em. liitteessä, että eivät liitä tarjottua järjestelmää olemassa oleviin valvomoihin vaikka niin on vaadittu työselityksessä.

Tarjousten hyväksyminen tai hylkääminen

- Are Oy, Fidelix Oy ja Schneider Electric Finland Oy tarjoukset ovat vaatimusten mukaisia ja ne voidaan hyväksyä
- Ouman Oy tarjous ei ole kohdan 3) mukaan tarjouspyynnön mukainen ja sen vuoksi tarjous hylätään

Kuopio 04.07.2024

Jari Röksä

Eero Talja